冷媒漏えい点検・整備記録簿

2011 年 11 月 11 日 ～ 2018 年 4 月 3 日

管理番号	RGGN-6GMT-8YXA	補足事項

機器の管理者	氏名・名称	○○ビルサービス株式会社		
	住 所	〒123-4567 ○○県○○市○○3-4-5	系統名	A－1
機器の所在	施設名称	○○ビル	TEL	01－234－5678
	住 所	〒321-9876 ○○県○○市○○9-87	TEL	01－222－3333
運転管理責任者		環境 太郎	TEL	01－222－3333
点検等業者	冷凍空調設備㈱	〒222-0001 ○○県○○市○○12-32	TEL	023－444－5555
	ABC設備㈱	〒233-0011 ○○県○○市○○2321	TEL	024－666－2221
			TEL	

設備製造者	三菱電機株式会社			
設置年月日	2014/11/11			
使用機器 分類	店舗用パッケージエアコン			
使用機器 型式	PUHY-J335	圧縮機定格	7.5kw	
使用機器 製番	ED024-2007			
冷媒量(kg)	合計充てん量	合計回収量	合計排出量	CO2ﾄﾝ
	75.00	61.00	14.00	29.260
使用冷媒	R410A	初期総充填量(kg)	25.00	

主要冷媒のGWP値	R11	R12	R32	R134a	R22	R123	R245fa	R502	R404A	R407A	R407C	R410A	R410B	R152a	R142b		
	4750	10900	675	1430	1810	77	1030	4660	3920	2110	1770	2090	2230	124	2310		

作業年月日	点検・整備区分	充填量(kg)	回収戻し充填量(kg)	回収量(kg)	点検内容	点検結果	漏えい・故障の原因	漏えい・故障箇所	修理の内容	点検・修理・回収・充填業者名	技術者氏名	技術者No.	修理困難理由	修理予定日
	出荷時初期充填量	20.00												
2014/11/11	設置時追加充填量	5.00												
2014/11/11	設置時点検				システム漏えい試験(気密試験)	なし				冷凍空調設備(株)	佐藤太郎	1-11-1-0001000		
2015/7/10	呼出点検				直接法	あり	振動・共振	フレア継手部	その他(未実施)	冷凍空調設備(株)	佐藤太郎	1-11-1-0001000		
2015/7/11	漏えい修理	25.00	19.50	19.50	直接法	なし			増し締め	冷凍空調設備(株)	佐藤太郎	1-11-1-0001000		
2015/9/20	簡易点検				目視点検	なし					管理人			
2015/11/1	定期点検				間接法	なし				冷凍空調設備(株)	佐藤太郎	1-11-1-0001000		
2016/10/25	定期点検				間接法	兆候あり				冷凍空調設備(株)	佐藤太郎	1-11-1-0001000		
2016/10/26	漏えい修理	25.00	21.00	21.00	直接法	あり	経年腐食	ねじ部	部品交換 その他(ネジ)	冷凍空調設備(株)	田中次郎	1-11-1-0001012		
2017/3/14	呼出点検			20.50	直接法	あり	損傷(こすれ、亀裂など)	溶接部	溶接補修	冷凍空調設備(株)	田中次郎	1-11-1-0001012		
2017/3/15	整備(修理)後点検	25.00			システム漏えい試験(気密試験)	なし				冷凍空調設備(株)	田中次郎	1-11-1-0001012		
2017/10/20	定期点検				間接法	なし				ABC設備㈱	中村三郎	1-14-1-0123000		
2018/4/3	譲渡													
計		75.00	40.50	61.00										